

הערות:

(1) עמודי ההיקפיות המסומנות בעיגולים מקבלים
אחיזה משופרת ומחוזקים ע"י מוטות עוגן

(2) כלונסים מחוזקים ע"י מוטות עוגן ומחוברים ע"י קורה
את"ר הכוללת מוטות אנכיים וכיפופים עליונים

1 לכל הפחות:
250
0

(3) בקורות שבהן הפרש הגובה בין 2 קומות סמוכות גדול מ-1.5
מטר, בכל מקרה שבו אחת הקומות היא קומת מרתף

(4) יציבות הכלונסאות הנדונים בעומס F.S כל זוג הוועים נבדקו

(5) עם הגמרת כל הכלונסאות הנדונים בדיקה סונית לכל הכלונסאות

כמו כן נדרשת הבדיקה הסונית של כמות הכלונסאות כאלו בשטח

(6) כל העבודות הבניה בדרישות הקבלן הראשי בכפוף לפרוייקט

(7) כל הנדרש בסימבולים של הנחיות עבודות הבניה

(8) הבטון בכלונסאות בגודל 21-25 (מקסימום) MPA אם צויין אחרת בהוראות

(9) בטון בקורות ב-30

(10) שלבי הפיתוח בכלונסאות חייבים להיעשות בשלבים הבאים

מהנדס
מנחם נבו
רח' הנשיא 2 ת"א 6423907
טל' 03-6955222
פקס' 03-6955220

אדריכל
בנאסה-מסיי
רח' הנשיא 2 ת"א 6423907
טל' 03-6955222
פקס' 03-6955220

יועץ
מנחם נבו